



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-193/23.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Места за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Горно Краище и село Дагоново“, общ. Белица, обл. Благоевград

1. Заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Горно Краище и село Дагоново“, общ. Белица, обл. Благоевград.

2. Водоприемник на пречистените отпадъчни води от населените места е река Места, водно тяло с код BG4ME900R080 „р. Места от вливане на притоците Бяла и Черна Места, до вливането на р. Изток“, съгласно ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г.

3. Канализационната мрежа на населените места е смесен тип. ПСОВ е изградена в местност „Валтата“, имот №025208, землище на с. Краище, ЕКАТТЕ 39270.

Поток №1 – вход ПСОВ (смесен поток отпадъчни води – битови, промишлени и дъждовни) от с. Горно Краище и с. Дагоново.

Поток №2 – изход ПСОВ (пречистен поток отпадъчни води – битови, промишлени и дъждовни) от с. Горно Краище и с. Дагоново.

Координати на точката на заустване на пречистени отпадъчни води след ПСОВ:

N – 41° 53' 59,363"

E – 23° 34' 29,816"

4. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пункт №2 – изход ПСОВ за с. Горно Краище и с. Дагоново	$Q_{\text{ср. /ден.}} (\text{M}^3/\text{ден})$	213,84
	$Q_{\text{макс. час}} (\text{M}^3/\text{час})$	54,32
	$Q_{\text{ср. год}} (\text{M}^3/\text{год.})$	78 051,60
		мг/дм ³
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0
	Неразтворени вещества	35
	Биохимична потребност от кислород (БПК ₅) при 20 °С без нитрификация	25
	ХПК (бихроматна)	125



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Срок за
достигане на
индивидуални
те емисионни
ограничения

От влизане в сила на настоящото разрешително.

5. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“

